

Møde med brandinspektionen

Tirsdag den 16. oktober kl. 15 havde vi besøg af beredskabsinspektør Johnny Lindhardt Damgård. Han kom for at orientere os om brandinspektionens krav til anvendelsen af første salen.

Først gik vi en tur i kælderen og stueetagen. Han anbefalede, at vi til køkkenet anskaffer og ophænger:

- En 6 kgs pulver- eller CO2-slukker
- Et brandtæppe

og indgår en serviceaftale med f. eks. LOTEK eller Falck Teknik.

Om godkendelse af første salen fortalte Johnny LM, at der ved ændret anvendelse skal fremsendes en ansøgning om byggetilladelse til teknisk forvaltning.

Ansøgningen skal indeholde anvendelse, beskrivelse og tegninger af rummene.

Den nuværende trappe kan godkendes som en flugtvejstrappe. Med én flugtvej må der maximalt være 50 personer, og der skal desuden være et redningsvindue pr 10 personer. De nuværende vinduer kan ikke godkendes, da der maximalt må være 120 cm fra gulv til underkant af redningsvinduet.

Ønsker vi, at der skal kunne være flere end 50 personer, skal der være 2 flugtvejstrapper.

For øjeblikket er første salen godkendt til 10 personer.

Krav til etageadskillelsen mellem stue og 1. sal: branddrøjde på 60 minutter.

Dørene til salen og ud er godkendt som branddøre.

Vh. Jens
22. 10. 07.